



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Отделение надзорной деятельности
и профилактической работы
по г. Ковдору и г. Полярные Зори)

ул. Ломоносова. 5, г. Полярные Зори, 184230
«телефон доверия» (8152) 399-999
E-mail: ondipr.6@51.mchs.gov.ru

Директору
ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН»

184143, Мурманская область, г.
Ковдор, ул. Баштыркова, д. 5А

18.05.2023 № ИВ-181-4-5-6-127

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«18» мая 2023 года

г. Ковдор

(место рассмотрения, город, село, район)

Главный государственный инспектор по городу Ковдору и городу Полярные
Зори по пожарному надзору Жуков Дмитрий Александрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество, лица рассматривающего дело)

**рассмотрел постановление № 14 от 18 мая 2023 года
по административному правонарушению в области пожарной безопасности
и материалы на должностное лицо: Кузнецову Юлию Владимировну**

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

Проживающую по адресу: Мурманская обл., г. Ковдор, Кирова д. 26 кв. 14 ✓

(юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что:

в период с 10 час. 00 мин. 03 мая 2023 года по 15 ч. 00 мин. 18 мая 2023 года, на основании Решения органа государственного надзора о проведении плановой выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности от 03.04.2023 г. № 2304/456-51/20-П, была проведена плановая выездная проверка объекта защиты – ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН, ИНН 5104004993, ОГРН 1025100575830, юридический адрес: 184143, обл. Мурманская, р-н Ковдорский, г. Ковдор, ул. Баштыркова, д. 5 А. По итогам плановой выездной проверки составлен Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности № 2304/456-51/20-П от 18.05.2023. В ходе мероприятия по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности, было установлено, что должностным лицом Кузнецовой Ю. В., нарушены:

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, 3, ст. 4, ст. 89, п.3, п.п.1, в); Правила

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п. п. 35 «в», 409; Свод правил (СП 1.13130.2020) «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.4.6, а именно:

1. В ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» (Баштыркова д. 5 А), в помещении кухни огнетушитель расположен (на полу), а не на специальной подставке из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

2. В ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» (Баштыркова д. 5 А), в помещении грязелечебницы огнетушитель расположен (на полу), а не на специальной подставке из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

3. В ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» (Баштыркова д. 5 А), на лестничной площадке подвального помещения противопожарная дверь (подвал пищеблока) не оборудована устройством для самозакрывания.

4. В ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» (Баштыркова д. 5 А), в помещении парной эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренными конструкцией светильника.

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное статьей № 20.4. ч. 1

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23.34, 29.13

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление)

Вам необходимо:

принять меры по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению вышеуказанного административного правонарушения, а именно:

1. В ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» (Баштыркова д. 5 А), в помещении

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

кухни огнетушитель расположить на специальной подставке из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

2. В ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» (Баштыркова д. 5 А), в помещении грязелечебницы огнетушитель расположить на специальной подставке из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

3. В ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» (Баштыркова д. 5 А), на лестничной площадке подвального помещения (подвал пищеблока) оборудовать противопожарную дверь устройством для самозакрывания.

4. В ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» (Баштыркова д. 5 А), в помещении парной установить светильник с колпаком (рассеивателем), предусмотренными конструкцией светильника.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



(подпись лица, вынесшего представление)

Д. А. Жуков
(расшифровка подписи)

Представление получил(а) 18.05.2023 ч.о. директора Жуков (Кузнецова Ю. В.)
(дата, должность, подпись) (Ф.И.О.)

Представление направлено _____
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)