



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Отделение надзорной деятельности
и профилактической работы
по г. Ковдору и г. Полярные Зори)

ул. Ломоносова, 5, г. Полярные Зори, 184230
«телефон доверия» (8152) 399-999
E-mail: ondipr.6@51.mchs.gov.ru

Директору
ГООАУСОН «Ковдорский КЦСОН»

184143, Мурманская область, г.
Ковдор, ул. Баштыркова, д. 5А

18.05.2023 № ИВ-181-4-5-6-128

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«18» мая 2023 года

г. Ковдор

(место рассмотрения, город, село, район)

Главный государственный инспектор по городу Ковдору и городу Полярные
Зори по пожарному надзору Жуков Дмитрий Александрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество, лица рассматривающего дело)

**рассмотрел постановление № 15 от 18 мая 2023 года
по административному правонарушению в области пожарной безопасности
и материалы на юридическое лицо: государственное областное автономное
учреждение социального обслуживания населения «Ковдорский комплексный
центр социального обслуживания населения» (далее - ГООАУСОН «Ковдорский
КЦСОН»).**

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

**Проживающую по адресу: 184144, Мурманская область, Ковдорский район, г.
Ковдор, ул. Баштыркова д. 5А.**

(юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что:

в период с 10 час. 00 мин. 03 мая 2023 года по 15 ч. 00 мин. 18 мая 2023 года, на основании Решения органа государственного надзора о проведении плановой выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности от 03.04.2023 г. № 2304/456-51/21-П, была проведена плановая выездная проверка объекта защиты – ГООАУСОН «Ковдорский КЦСОН, ИНН 5104004993, ОГРН 1025100575830, юридический адрес: 184144, Мурманская область, город Ковдор, ул. Коновалова, дом 24 (акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности № № 2304/456-51/21-П от 18.05.2023). В ходе мероприятия по

надзору за соблюдением требований пожарной безопасности, было установлено, что должностным лицом Кузнецовой Ю. В., нарушены:

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п. 54, а именно:

1. В ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» (Коновалова д. 24), при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации) сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. На момент проверки акты ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности не предоставлены.

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное статьей № 20.4. ч. 1

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34, 29.13

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление)

Вам необходимо:

принять меры по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению вышеуказанного административного правонарушения, а именно:

1. В ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» (Коновалова д. 24), при эксплуатации

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации) сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Предоставить акты ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего представление)

Д. А. Жуков

(расшифровка подписи)

Представление получил(а) 18.05.2023 ч.о. директора Жу (Кузнецова Ю. В.)
(дата, должность, подпись) (Ф.И.О.)

Представление направлено _____
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)