

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ  
«30» марта 2022 г.  
учётный № проверки 51220061000200964735



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование территориального органа МЧС России)  
183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, 8, тел. (815-2) 999-404, факс 8(815-2)544-106  
E-Mail: [emercom@51.mchs.gov.ru](mailto:emercom@51.mchs.gov.ru)

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, 7, т. (815-2) 21-00-38, факс: (815-2) 21-00-38,  
E-Mail: [org.undipr@51.mchs.gov.ru](mailto:org.undipr@51.mchs.gov.ru)

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ГОРОДУ КОВДОРУ И ГОРОДУ ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
184144, Мурманская область, г. Ковдор, ул. Горняков, д. 15, т. (815-35) 7-16-21,  
E-Mail: [ondipr.6@51.mchs.gov.ru](mailto:ondipr.6@51.mchs.gov.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 17/1**

вручается: Государственному областному автономному учреждению социального  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)  
обслуживания населения «Ковдорский комплексный центр социального обслуживания  
населения»

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической  
работы по городу Ковдору и городу Полярные Зори УНПР Главного управления МЧС  
России по Мурманской области Жукова Дмитрия Александровича  
№ 17 от «30» марта 2022 года  
в период с «04» апреля 2022 г. по «15» апреля 2022 г.

Темиржановым Далером Дамировичем, дознавателем отделения надзорной деятельности и  
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов)  
профилактической работы по г. Ковдору и г. Полярные Зори управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Мурманской области – государственным инспектором г. Ковдор и г. Полярные Зори по  
пожарному надзору.

органа государственного пожарного надзора

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Радаева Татьяна Сергеевна — директор государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения "Ковдорский комплексный центр социального обслуживания населения". (далее- ГОАУСОН "Ковдорский КЦСОН")

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН», при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации) сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем, при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации) до их замены в установленном порядке.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п. 54.	До 01.07.2022	
2.	В ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН», в помещении подвала руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п. 15.	До 01.07.2022	

	зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.			
3.	В ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН», на 1 этаже (помещение коридора) замок на дверях эвакуационного выхода, ведущего на лестничную площадку 1 этажа, не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. На момент проверки данная дверь закрыта.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п. 26.	До 01.07.2022	
4.	Руководителем ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы неисправными пожарными рукавами №№ 2, 4, 5 (акт испытаний Б/Н от 26.05.2021).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п. 50.	До 01.07.2022	
5.	Здание гаража ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» не оборудован системой пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 1 ст. 83; Свод правил (СП 486.1311500.2020) «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» п.п. 4.1, 4.4, таблица 1 п. 4.1.2.1.	До 01.09.2022	
6.	В ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 27 декабря 2018 года) главы 5, 7, 8; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства	До 01.09.2022	


производственного и складского назначения гаража).	РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п. 12		
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Ч.О. директора ООО «СМ» Ковдорский район  
Кузнецов Юлиан Иванович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



Дознаватель ОНДиПР по г. Ковдору и г. Полярные Зори УНПР  
Главного управления МЧС России по Мурманской области  
Темиржанов Далер Дамирович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности направлено в электронном виде на адрес электронной почты:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

