

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«30» марта 2022 г.
учётный № проверки 51220061000200966208

YASAM



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование территориального органа МЧС России)

183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, 8, тел. (815-2) 999-404, факс 8(815-2)544-106

E-Mail: emercom@51.mchs.gov.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, 7, т. (815-2) 21-00-38, факс: (815-2) 21-00-38,

E-Mail: org.undipr@51.mchs.gov.ru

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ КОВДОРУ И ГОРОДУ ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

184144, Мурманская область, г. Ковдор, ул. Горняков, д. 15, т. (815-35) 7-16-21,

E-Mail: ondipr.6@51.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 18/1**

вручается: Государственному областному автономному учреждению социального
обслуживания населения «Ковдорский комплексный центр социального обслуживания
населения»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической
работы по городу Ковдору и городу Полярные Зори УНДПР Главного управления МЧС
России по Мурманской области Жукова Дмитрия Александровича

№ 17 от «30» марта 2022 года

в период с «04» апреля 2022 г. по «15» апреля 2022 г.

Темиржановым Далером Дамировичем, дознавателем отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Ковдору и г. Полярные Зори управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Мурманской области – государственным инспектором г. Ковдор и г. Полярные Зори по
пожарному надзору.

(органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Шамбер Анна Анатольевна – начальник хозяйственного отдела государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения "Ковдорский комплексный центр социального обслуживания населения". (далее- ГОАУСОН "Ковдорский КЦСОН")

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» дверь на 2 этаже (помещение реабилитационного отдела) не имеет уплотнения в притворе.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, 3, ст. 4, п. 2 «а» ч. 3 ст. 89; Свод правил (СП 1.13130.2020) «Системы противопожарной защиты: Эвакуационные пути и выходы» п.4.4.6.	До 01.07.2022	
2.	В ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН», в помещении теплоузла, руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубпроводами.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п. 15.	До 01.07.2022	
3.	В ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН», ширина горизонтальных участков путей эвакуации в коридоре 1-го этажа, при дверях, открывающихся из помещений в коридор, составляет менее 1 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1, 3, 5 ст. 89; Свод правил (СП 1.13130.2020) «Системы противопожарной	До 01.07.2022	

		защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.п. 4.3.3, 4.3.4.	
4.	В ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН», отдельная лестница для сообщения между подвальным этажом и первым этажом не ограждена противопожарной перегородкой I-го типа.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. ст. 88; Свод правил (СП 4.13.130.2013) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 4.18.	До 01.07.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

ч.о. директора ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН»
Кузнецов Юли Владимирович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))




Куз
(подпись)

Дознаватель ОНДиП по г. Ковдору и г. Полярные Зори УНП

Главного управления МЧС России по Мурманской области

Темиржанов далаер Дамирович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности направлено в электронном виде на адрес электронной почты:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

